



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 5" г. п. Нарткала
Урванского муниципального района КБР

361334, РФ, КБР, г. Нарткала,
ул. Пушкина, 76

тел. (86635) 4-24-95
E-mail: soch5nartkala@mail

исход.№ 142

от 30.04.2019г.

Прокурору
Урванского района КБР
советнику юстиции Гятову Р.Р.

На основании представления прокуратуры от 23.04.2019г. №12-29-2019 в МКОУ СОШ № 5 г.п. Нарткала 29.04.2019 г. состоялось совещание при директоре с участием представителя прокуратуры Урванского района КБР старшего помощника прокурора Кушховой Э.Я., где были рассмотрены причины, которые привели к нарушениям Федерального Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ


« Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ФЗ № 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»,ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В представлении Прокуратуры Урванского района КБР от 23.04.2019 г. указывается о необходимости осуществлять деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, соблюдать требования пожарной безопасности, организовывать и осуществлять профилактику пожаров.

В связи с этим были приняты в меры по устранению указанных нарушений :

- руководитель учреждения Жемгуразова М.В. и ответственный за пожарную безопасность по учреждению Шагапсоев Р.Х. прошли обучение пожарно-техническому минимуму в организациях (с 15 .04.19г.-по 19.04.2019г.);
- обеспечено наличие инструкций о порядке действий персонала по эвакуации людей при пожаре, проводятся практические тренировки лиц, осуществляющих деятельность на объекте защиты,а также тренировки эвакуации учащихся и сотрудников школы;
- освобождены подвальные проходы от складированной мебели;
- в актовом зале при проведении мероприятий не допускается более 50 чел.,т.к. имеется один эвакуационный выход;
- демонтировано помещение устроенное без проведения в установленном законодательством порядке экспертизы проектной документации в коридоре на третьем этаже;
- обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа;
- в учреждении производится установка новой автоматической пожарной сигнализации
- огнетушители расположены на высоте 1,5 м.

Устранение нарушений Правил противопожарного режима, связанных с финансированием, будет выполнено по мере поступления денежных средств.



.К дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечен: Шхагапсоев Руслан Хажмуратович, заведующий хозяйственной частью, ответственный за пожарную безопасность.

Приложение: 1) копия приказа по МКОУ СОШ №5 г.п.Нарткала от 29.04.2019 г. № 59 -ОД.



Директор

М.В. Жемгуразова