



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 5" г. п. Нарткала
Урванского муниципального района КБР

361334, РФ, КБР, г. Нарткала,
ул. Пушкина, 76

тел. (86635) 4-24-95
E-mail: soch5nartkala@mail

Исх. № 239 от 25.09.2020 г.

Прокурору Урванского района
старшему советнику юстиции
Паштову Д.Р.

Уважаемый Джамал Русланович!

Ваше представление от 28.08.2020 года № 12-29-2020 г. об устранении нарушений требований законодательства об образовании, ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в деятельности МКОУ СОШ №5 г.п. Нарткала рассмотрено с участием представителя прокуратуры Шомаховой К.М.

На основании вынесенного постановления, в целях устранения нарушений пожарной безопасности, проведена следующая работа:

1. Составлена программа по обучению работников мерам пожарной безопасности
2. Складское помещение на первом этаже освобождено от горючих материалов
3. Запоры с дверей эвакуационных выходов во время образовательного процесса снимаются, а двери опечатываются для видимого нарушения целостности
4. Светильники в помещениях подвала снабжены защитными колпаками
5. Составлен запрос на имя генерального директора ООО «ГК ММЦ «Контроль» Соловьева В. Н. на предоставление в распоряжение ОУ
 - 6.1. исполнительной документации на установку автоматической пожарной сигнализации объекта
 - 6.2. таблицы шлейфов пожарной сигнализации
 - 6.3. годового план-графика регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий (приложение)

6. Исполнительская документация на установку автоматической пожарной сигнализации объекта имеется
7. Годовой план-график регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий получен *(приложение)*
8. Обеспечена замена имеющихся огнетушителей
9. Помещения по нормам согласно приложениям №1 и 2, п.70 Правил противопожарного режима в РФ обеспечены огнетушителями
10. Имеющиеся пожарные щиты укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем за исключением кошмы
11. Направлено письмо на имя начальника РУО о выделении средств на устранение нарушений в части обеспечения пожарной безопасности ОУ.
12. Ответственному за пожарную безопасность школы Шхагапсоеву Р.Х. вынесено замечание *(приложение)*.

И.о. директора школы



М.Ю.Хаваяшхова