



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
УРВАНСКОГО РАЙОНА

АРУАН КУЕЙМ
И ПРОКУРАТУРЭ

УРВАН
РАЙОННУ ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Красноармейская, 1, г. Нарткала, КБР, 361300

Директору МКОУ «СОШ №5»
г.п.Нарткала Урванского района

Хаваяшховой Марине Юрьевне

28.08.2020 № *12-22-2020*

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований законодательства об образовании, Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Прокуратурой Урванского района по поручению прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики в рамках проверки исполнения законодательства в сфере образования, организации физической защищенности учащихся образовательных учреждений, проведена проверка исполнения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных учреждениях, расположенных на территории Урванского района.

Проведенной проверкой выявлены нарушения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и законодательства о пожарной безопасности в деятельности МКОУ «СОШ №5» г.п.Нарткала Урванского муниципального района.

Так, в соответствии с п. 3 ст. 54 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» несовершеннолетние имеют право на обучение и труд в условиях, соответствующих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов.

Охрана здоровья обучающихся, согласно ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Организация охраны здоровья обучающихся осуществляется образовательными организациями.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности; к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390, определены требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организации и других объектов в целях пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки в период с 07.08.2020 по 25.08.2020 в здании МКОУ «СОШ №5» г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский муниципальный район, г.п.Нарткала, ул.Пушкина, 76, выявлены следующие нарушения:

- отсутствуют согласованные в установленном порядке специальные программы по обучению работников мерам пожарной безопасности, п.51-55 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 (зарег. в Минюсте РФ 21.01.2008, рег. №10938);

- имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ, п.7 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 №390, ГОСТ Р 12.2.143-2002;

- предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации сняты, пп. «д» п.23 Правил противопожарного режима в РФ;

- в коридоре у двери эвакуационного выхода на первом этаже здания общеобразовательной организации, класс функциональной пожарной

опасности которого в соответствии со ст.32 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Ф4.1 устроено складское помещение (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации, в котором хранится мебель и другие горючие материалы, пп. «ж», пп. «к», пп. «о» п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, п.33 Правил противопожарного режима в РФ;

- запоры на дверях отдельных эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, п.35 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 №390;

- в отдельных помещениях подвала эксплуатируются светильники без защитных колпаков (рассеивателей) предусмотренных конструкциями светильников, пп.«в» п.42 Правил противопожарного режима в РФ;

- в здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.43 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 №390;

- деревянные конструкции кровли не обработаны огнезащитным составом, пп.6 п.52 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- не обеспечено хранение на объекте исполнительной документации на установку автоматической пожарной сигнализации объекта, п.61 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 №390;

- отсутствует годовой план-график регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий, п.63 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 №390;

- не обеспечено соблюдение сроков освидетельствования и своевременной замены имеющихся огнетушителей, п.70 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 №390;

- не обеспечены помещения огнетушителями по нормам согласно приложениям №1 и 2, п.70 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 №390;

- имеющиеся пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6 к ППР, п.482 Правил противопожарного режима в РФ;

- в здании не предусмотрены ограждения на кровле, п.4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.16 СП 4.13130.2013, п.8.11 СНиП 21-01-97*.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут

собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Выявленные нарушения требований федерального законодательства создают реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, нарушают права обучающихся и работников образовательного учреждения на безопасные условия обучения, воспитания и осуществление трудовой деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 Закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие и конкретные меры по устранению выявленных нарушений Федерального законодательства и недопущению их впредь.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.

3. Представление рассмотреть с обязательным участием представителя прокуратуры Урванского района.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Урванского района в письменной форме в месячный срок, с приложением документа, подтверждающего факт устранения нарушений и привлечения виновного лица к дисциплинарной ответственности (приказ, распоряжение).

В соответствии со ст. 6 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации», требования, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ.

Прокурор района
старший советник юстиции



Д.Р.Паштов